

Результаты анализа воды Исинского водохранилища


Отбор проб: 25.08.2016

Дата проведения анализа проб: 25.08.2016-26.08.2016

Показатель	Алюминий, мг/дм ³	Железо общее, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Мутность ЕМФ	Цветность, градусы
Исходная вода (вход)	< 0,04	1,4	0,25	6,0	127
Питьевой резервуар (выход)	< 0,04	0,066	0,19	0,3	4,8

И.о. Начальника цеха № 39

Начальник лаборатории ИОС цеха № 39


29.08.2016

29.08.2016

Т.Е. Герасимова

Н.Ю. Колемагина

Результаты анализа воды Исинского водохранилища.

Отбор проб проведен 25.08.2016г.

Место отбора		Наименование ингредиента				
		Алюминий мг/дм ³	Железо общее мг/дм ³	Марганец мг/дм ³	Мутность ЕМФ	Цветность, градусы
Исходная вода (вход)		<0,04	1,4	0,25	6,0	127
Питьевой резервуар (выход)	Норматив	0,5	0,3	0,1	1,5	20
		<0,04	0,066	0,19	0,3	4,8

Превышение предельно допустимых значений в отобранных пробах имеется только по марганцу.

Инженер по ООС



Г.А. Сергеева