


Утверждаю:

 20 г.

АКТ

от 4. 10 2017 г.

Комиссия в составе начальника ЖЭУ № _____ МУП «Гор. УЖКХ»

члены комиссии и.р. у.р.ка Калташев АМ
Горисевский АЮ Скутмен АА

в присутствии собственника жилья (квартиросъемщика) _____

Капранова ВЕ
фамилия, имя, отчество, телефон

составили настоящий акт в том, что в квартире № 1 жилого дома № 2 по ул. _____

Трактарская произведен осмотр и выполнены замеры

температуры воздуха внутри помещений:

комнаты Твн. = 26 °C

кухня Твн. = 26 °C

ванная Твн. = 27 °C

температура горячей воды _____ °C

Замеры выполнены с применением воздушного и контактного термометров.

На день составления акта:

температура наружного воздуха _____ °C

время замеров температур 14ч 27 мин час.

Перечень мер, принятых собственником жилого помещения для утепления жилья _____

помещение не утеплено

Подписи:

Члены комиссии Кож-

Собственник жилья (квартиросъемщик) Третьяков по т. воздуха в кварти-
ре не имеет

Дата 4. 10. 2017 г