

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Е.В. Шевчук

« 10 » 10 201 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
МУП «Гор. УЖКХ»

О.А. Сидоров

« / » 201 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК $\Delta t = 120 / 70$ °С, $G = 1600$ т/ч
от котельной № 1 ОАО ВСМПО.

$t_{\text{н}}, ^\circ\text{C}$	$T_{\text{под}}^{\text{с}}$	$T_{\text{обр}}^{\text{с}}$
-37	120	70
-36	119	70
-35	117	69
-34	116	68
-33	115	68
-32	113	67
-31	111	66
-30	109	65
-29	108	64
-28	106	63
-27	104	63
-26	102	62
-25	101	61
-24	100	61
-23	100	60
-22	99	59
-21	99	58
-20	97	58
-19	95	57
-18	94	56
-17	92	55
-16	90	54
-15	88	53
-14	87	52
-13	85	51
-12	83	51
-11	81	50
-10	80	49
-9	79	48
-8	78	47
-7	77	46
-6	77	45
-5	77	44
-4	77	43
-3	76	43
-2	76	43
-1	76	43
0	76	43

/ И.о. главного инженера МУП «Гор. УЖКХ»

А.Б. Яшук